

Certificat d'essais marquage CE

Les fosses septiques septiques, décanteurs, clarificateurs et EPURBLOC®, produits et distribués par SOTRALENTZ-HABITAT portent tous le marquage suivant dans l'encart :



Nos fosses septiques sont fabriquées par coextrusion-soufflage en polyéthylène haute densité (PEHD) et sont conformes aux exigences de la norme NF EN 12566-1. Elles répondent aux exigences essentielles telles que définies dans l'annexe ZA de la Norme et validées par le CERIB (Centre d'Etudes et de Recherches de l'Industrie du Béton) laboratoire notifié N° 1164 selon le tableau ci-dessous :

Modèle	Capacité nominale	Etanchéité à l'eau (essai à l'eau)	Comportement structurel à vide	Efficacité hydraulique
fosses septiques rectangulaires - version Epurbloc®				
Epurbloc® 2000	2 m ³	Conformes	Pit test en sol humide conformes avec 0,60 m au-dessus du fil d'eau	≤ 1,2 g de microbilles testé sur version 2000 l.
Epurbloc® 3000	3 m ³	Conformes		
fosses septiques cylindriques à nervures - version Epurbloc®				
Epurbloc® 4000	4 m ³	Conformes	Essai d'écrasement : 24 kN/m ²	≤ 0,5 g de microbilles testé sur version 3000 l.
fosses septiques Simple Peau - version Clarificateur				
5000 SP-SZ	5 m ³	Conformes	Pit test en sol humide conformes	≤ 1,5 g de microbilles testé sur version 5000 l.
7500 SP-SZ	7 m ³	Conformes		
10000 SP-SZ	10 m ³	Conformes		
fosses septiques Double Peau® - version Clarificateur sans décanteur en amont				
3500 DP-RKT	3 m ³	Conformes	Pit test en sol humide conformes avec 1,10 m au-dessus du fil d'eau	≤ 8,9 g de microbilles testé sur version 5000 l.
5000 DP-RKT	4 m ³	Conformes		
6000 DP-RKT	5 m ³	Conformes	Pit test en sol humide conformes avec 1,10 m au-dessus du fil d'eau	≤ 8,9 g de microbilles testé sur version 5000 l.
7000 DP-RKT	6 m ³	Conformes		
9000 DP-RKT	8 m ³	Conformes	Pit test en sol humide conformes avec 1,10 m au-dessus du fil d'eau	≤ 8,9 g de microbilles testé sur version 5000 l.
11000 DP-RKT	10 m ³	Conformes		
12000 DP-RKT	11 m ³	Conformes	Pit test en sol humide conformes avec 1,10 m au-dessus du fil d'eau	≤ 8,9 g de microbilles testé sur version 5000 l.
14000 DP-RKT	13 m ³	Conformes		
15000 DP-RKT	14 m ³	Conformes	Pit test en sol humide conformes avec 1,10 m au-dessus du fil d'eau	≤ 8,9 g de microbilles testé sur version 5000 l.
16000 DP-RKT	15 m ³	Conformes		
18000 DP-RKT	17 m ³	Conformes	Pit test en sol humide conformes avec 1,10 m au-dessus du fil d'eau	≤ 8,9 g de microbilles testé sur version 5000 l.
19000 DP-RKT	18 m ³	Conformes		
22000 DP-RKT	22 m ³	Conformes	Pit test en sol humide conformes avec 1,10 m au-dessus du fil d'eau	≤ 8,9 g de microbilles testé sur version 5000 l.
25000 DP-RKT	24 m ³	Conformes		
27000 DP-RKT	26 m ³	Conformes	Pit test en sol humide conformes avec 1,10 m au-dessus du fil d'eau	≤ 8,9 g de microbilles testé sur version 5000 l.
30000 DP-RKT	28 m ³	Conformes		
Nouveau 35000 DP-RKT	33 m ³	Conformes	Pit test en sol humide conformes avec 1,10 m au-dessus du fil d'eau	≤ 8,9 g de microbilles testé sur version 5000 l.
Nouveau 40000 DP-RKT	39 m ³	Conformes		
Nouveau 50000 DP-RKT	48 m ³	Conformes		

Extrait des procès-verbaux d'essais disponibles sur demande.